

**DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA BIHOR****Supraveghere în Sănătate Publică****LABORATORUL DE IGIENA RADIATIILOR**

Oradea, Str.Libertatii, nr.34

Telefon 0259268644 Fax 0259418654

e-mail radiatii@dspbihor.gov.ro



CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE M.S. NR. 734/11.07.2025

CERTIFICAT DE DESEMNAIRE CNCAN NR. LI 180/30.01.2023

AUTORIZAȚIE DE UTILIZARE CNCAN NR. MN 179/30.01.2023

BULETIN DE ANALIZE RADIOCHIMICE - APA NR. 51/ 30-03-2026

Client:	S.C. SALUBRI S.A.	Cod probă:	51
Adresa:	Aleșd Lalelelor nr.2	Data prelevării:	19-03-2026
Scopul analizei:	Contract	Data recepției:	19-03-2026
Tip solicitant:	Persoană juridică	Data începerii analizelor:	19-03-2026
Proba analizată:	Apă potabilă	Data finalizării analizelor:	27-03-2026
Starea probei:	Corespunzătoare		
Prelevat de:	As. Elefteriu Marina, As. Gordea Ciprian		
Loc de prelevare:	ORTITEAG/ Stația de tratare-ieșire		

REZULTATELE ANALIZELOR RADIOCHIMICE					
Analiza solicitată	U.M.	Valoarea admisă Legea 301/ 2015	Valoarea determinată	Radionuclizi etalon	Metoda de analiză
Activitatea Alfa global	Bq/ l	0,1	0,0253	Am 241	SR EN ISO 9696/2018 PS-LIR-01
Activitatea Beta global	Bq/ l	1,0	<SLD (0,2577)	(Sr+Y) 90	SR EN ISO 9697/2019 PS-LIR-02

SLD - sub limita de detecție; Bq/ l - becquerel/ litru

Analize efectuate de Chim. Spec. Miere Ana-Maria

*Observații -

Responsabil analize**MIERE ANA-MARIA**
CHIMIST SPECIALIST
Cod: 590108**Verificat - validat****Dr. MĂRCUȚ CRINA DOINA**
Medic Primar Igienă
Cod: 609601

Rezultatele se referă doar la proba prezentată pentru analiză.

Se interzice: - extinderea rezultatelor la alte probe similare

- reproducerea parțială a buletinului de analiză

Prezentul buletin de analize conține 1 pagină și s-a emis un exemplar pentru client și un exemplar pentru laboratorul L.I.R.



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI BIHOR

Oradea, Str. Libertății nr.34 - Tel. / Fax: 0259-434565 / 418654
e-mail : secretariat@dspbihor.gov.ro, radiatii@dspbihor.gov.ro,

BULETIN DE MĂSURARE A CONCENTRAȚIEI DE RADON
ÎN APA POTABILĂ

Nr. 38

- A. SOLICITANT : **S.C. SALUBRI S.A.**
B. ACTIVITATEA: *determinarea concentrației de radon pentru apa potabilă, pe baza P.O. nr. 11/2021*
C. VERIFICAREA S-A EXECUTAT CU APARATUL DE MĂSURARE TIP : SARAD RTM 1688-2
SERIA(NUMĂRUL): 00434
ANUL DE FABRICAȚIE: 2020
DESTINAT MĂSURĂRII: Concentrației de radon și toron sub formă de gaz din apă, aer și sol
PRODUCATOR: Sarad GmbH – Germania
CERTIFICAT DE CALIBRARE: 23 / 7.03.2022 / SARAD
DE CĂTRE D-L: Tomșe Radu AVÂND CALITATEA DE: Fizician
ÎN URMA PRELEVĂRII EFECTUATE ÎN DATA DE: 19.03.2026

D. Valorile măsurătorilor de radon obținute sunt trecute în tabel:

NR.CRT.	DENUMIREA PUNCTULUI DE RECOLTARE	VALOAREA MEDIE A CONCENTRAȚIEI DE RADON ÎN APA POTABILĂ Bq/l	INCERTITU-DINEA DE ETALONARE	VALOARE ADMISĂ LEGEA 301/2015 Bq/l
1	Punct - ORTITEAG (MĂGEȘTI) , Uzina tratare apă	3,346	2%	100

DATA EFECTUĂRII DETERMINĂRII: 20.03.2026

VERIFICAT ȘI VALIDAT
ȘEF LIR
DR. MĂRCUȚ CRINA



EXECUTAT DETERMINAREA
FIZ. TOMȘE RADU